Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova struttura, completa di arredi e cucina, da adibire ad uso asilo nido per 30 bambini, presso la Caserma "Caretto", sita in Napoli, sede del 10° Reggimento Carabinieri. **C.I.G. 71205618D1 – C.U.P. D67H15001710001.**

AVVISO N. 2

Si pubblica il quesito pervenuto in ordine al bando di gara relativo alla procedura sopra indicata e la relativa risposta dell'A.D.:

QUESITO	RISPOSTA
In relazione al miglioramento dell'impianto fotovoltaico, è possibile proporre moduli con celle monocristalline o si possono proporre solo moduli con celle policristalline? Con riferimento al criterio di valutazione offerta tecnica *impianto fotovoltaico-moduli fotovoltaici potenza nominale* si evidenzia che il modello n. 2 da compilare riporta il riferimento a moduli fotovoltaici in silicio "*policristallino*". Si chiede se la proposta del concorrente possa ricadere su moduli al silicio "*monocristallino*" e in caso di risposta affermativa se è possibile modificare il modello dichiarativo n. 2.	Si ribadisce che nella formulazione dell'offerta migliorativa occorre proporre esclusivamente moduli con celle fotovoltaiche policristalline.
In merito al "Criterio di valutazione Infissi – "Merito tecnico". Punteggio massimo 14 punti" si desidera ricevere un chiarimento in merito all'attribuzione del punteggio: per ottenere 1 punto per ogni tipologia di infisso è necessario proporre come elemento migliorativo un infisso a minor trasmittanza rispetto a quello di progetto?	Per quanto attiene l'elemento migliorativo della trasmittanza, affinché possa essere preso in considerazione il valore di questa nell'attribuzione del punteggio previsto dal bando di gara, deve essere proposto un valore migliorativo più basso di quello già considerato negli elaborati progettuali.
In merito al "Criterio di valutazione Infissi – "Merito tecnico". Punteggio massimo 14 punti" si richiede di conoscere se gli infissi oggetto di offerta possono essere di altri materiali rispetto a quelli di progetto; in particolare si vuole richiedere se il legno di abete FJ, che caratterizza gli infissi negli elaborati progettuali, può essere integrato o sostituito da altre materie prime.	Relativamente agli infissi si ribadisce che gli stessi debbano essere necessariamente di legno e non è consentito proporre, in alternativa, altri materiali; è però possibile prospettare l'impiego di materiali lignei più performanti e più pregiati rispetto a quello proposto dal progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Col. amm. Giuseppe Pedulà)

Mar. Magg. D'Emilia