



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma "Razza" di Vibo Valentia.

C.I.G. 83347461FC – C.U.P. D44B19000290001.

AVVISO N. 5

QUESITI	RISPOSTE
<p>Spett.le Stazione Appaltante, siamo a richiedere se con la dicitura di cui al punto 2, lett. b. dell'annesso 3 del Disciplinare d'incarico, ovvero che i prelievi/indagini siano effettuate da personale RINA/laboratori competenti certificati, si intende il ricorso a laboratori di indagine autorizzati ai sensi art. 59 del DPR 380/2001 o laboratori in possesso di specifica certificazione ISO (nel qual caso si richiede la norma ISO di riferimento). Nel caso di richiesta di specifica certificazione ISO si chiede se questa debba essere posseduta anche da laboratori ufficiali di istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria (art. 59, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001).</p>	<p>Si comunica che al punto 2, lett. b. dell'annesso 3, si intende che venga effettuato il ricorso a laboratori di indagine con autorizzazione in corso di validità ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, così modificato della Legge n. 55/2019.</p>

Roma, 09 ottobre 2020

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Achille Tamborino)

Mar. Magg. D'Emilia